



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу**

г. Кемерово, Кузнецкий пр., д. 24, г. Кемерово, 650992
тел. (3842) 36-73-15 факс (3842) 36-78-47

E-mail: ocsenko@42.rospotrebnadzor.ru <http://42.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

Территориальный отдел в г. Ленинске-Кузнецком, г. Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе
652500, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, 6б, т. 3-24-13.

E-mail: goruo@42.rospotrebnadzor.ru

**Предписание № 47
об устранении выявленных нарушений**

г. Ленинск-Кузнецкий

«14» 02 2024 г.

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу в городе Ленинске – Кузнецком городе Полысаево и Ленинск - Кузнецком районе ведущий специалист – эксперт Раскова Марина Леонидовна

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

по результатам проведения в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» профилактического визита в отношении:

Наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Подгорновская средняя общеобразовательная школа»

ИНН 4212022356

ОГРН 1024201303213

Юридический адрес: 652582, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ РАЙОН, С. ПОДГОРНОЕ, ПЕР. КОЛЬЦЕВОЙ, 6

Фактический адрес: 652582, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ РАЙОН, С. ПОДГОРНОЕ, ПЕР. КОЛЬЦЕВОЙ, 6; 652582, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ РАЙОН, С. ПОДГОРНОЕ, ПЕР. КОЛЬЦЕВОЙ, 5.

УСТАНОВИЛ:

1. Планировка здания для обучения среднего звена не обеспечивает доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, беспрепятственное перемещение внутри здания в пределах одного этажа (на первый этаж ведет лестница, на которой не предусмотрен пандус), что **не соответствует** требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.
2. В кабинете истории и в кабинете для начальных классов №1 на стенах местами «отвалилась» штукатурка, в полу комнаты для хранения уборочного инвентаря и разведения дезинфицирующих средств здания для обучающихся среднего звена под раковиной обнаружена дыра, в кабинетах

- технологии и английского языка – на полу линолеум с дырами, что не соответствует п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
3. Маркировка на наружной поверхности столов и стульев в учебных кабинетах отсутствует, что не соответствует п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.
 4. Покрытие стульев во всех кабинетах имеют дефекты и повреждения (на сиденьях стульев сколы, трещины, занозы), что не соответствует п. 2.4.3., п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.
 5. В кабинете технологии доска имеет глянцевую поверхность, на которой плохо видно мел, что не соответствует требованиям п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20.
 6. Не оборудована софитами маркерная доска в кабинете информатики, что не соответствует требованиям п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20.
 7. У демонстрационного стола защитные бортики по наружному краю отсутствуют, что не соответствует п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20.
 8. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов школы (ведра, тазы, швабры, ветошь) хранится совместно с другим уборочным инвентарем, что не соответствует п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.
 9. Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции хранится совместно в единой ячейке, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
 10. На пищеблоке использовались тазы, ковши с поврежденной эмалью (коррозией), что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
 11. В кабинете технологии, игрового (внеурочного) помещения начальной школы, библиотеки отсутствует термометр, что не соответствует п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.
 12. При обследовании технического состояния вентиляции инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха не осуществляются, что не соответствует п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.
 13. В учебных кабинетах №№1, 3 начальной школы - на окнах не предусмотрены жалюзи (шторы), с длиной не ниже уровня подоконника, что не соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.
 14. На момент обследования электроосветительные точки находятся в неисправном состоянии в помещении санитарных узлов начальной школы (ни одна лампа не горит), что не соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.
 15. График кварцевания, график генеральных уборок отсутствуют, что не соответствует п. 4.25.1., 4.25.2., 4.25.3. СП 2.1.3678-20.
 16. В личных медицинских книжках работников МБОУ «Подгорновская средняя общеобразовательная школа», деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, отсутствуют сведения о прохождении в установленный срок профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (последний раз гигиеническое обучение пройдено в 2021 году), что не соответствует требованиям п. 75 СанПиН 3.3686-21, п. 1.5. СП 2.4.3648-20, Приказу Минздрава РФ от 29 июня 2000г. № 229.
 17. Уровень искусственного освещения в учебном кабинете информатики не соответствуют п.2.8.1., 2.8.5. СП 2.4.3648-20, п. 144, таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.
 18. Температура воздуха в кабинете английского и немецкого языка и в спортивном зале не соответствует требованиям п.2.7.1. абз.2 СП 2.4.3648-20, п. 98, таблица 5.34 СанПиН 1.2.3685-21.

(перечислить выявленные нарушения, с указанием нарушенных пунктов нормативно-правовых актов)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в соответствии с абз. 5 п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ

устранить выявленные нарушения **в срок до «11» 11 2024 г.**

1. Обеспечить доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (установить пандус).
2. В кабинете истории и в кабинете для начальных классов №1 оштукатурить стены, в полу комнаты для хранения уборочного инвентаря и разведения дезинфицирующих средств здания для обучающихся среднего звена под раковиной заделать дыру, в кабинетах технологии и английского языка – на полу поменять линолеум.
3. Нанести маркировку на наружной поверхности столов и стульев в учебных кабинетах.
4. Заменить покрытие стульев во всех кабинетах.
5. В кабинете технологии глянцевую поверхность доски заменить на матовую.
6. Оборудовать софитами маркерную доску в кабинете информатики.

7. У демонстрационного стола оборудовать защитные бортики по наружному краю.
8. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов школы (ведра, тазы, швабры, ветошь) хранить отдельно от другого уборочного инвентаря.
9. Разделочный инвентарь для готовой продукции хранить отдельно от сырой.
10. На пищеблоке не использовать тазы, ковши с поврежденной эмалью (коррозией).
11. В кабинет технологии, игрового (внеурочного) помещения начальной школы, библиотеки приобрести термометр.
12. При обследовании технического состояния вентиляции осуществлять инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.
13. В учебных кабинетах №№1, 3 начальной школы - на окна приобрести жалюзи (шторы), с длиной не ниже уровня подоконника.
14. Заменить перегоревшие электроосветительные точки в помещении санитарных узлов начальной школы.
15. Иметь график кварцевания, график генеральных уборок.
16. В личных медицинских книжках работников иметь сведения о прохождении в установленный срок профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.
17. Довести уровень искусственного освещения в учебном кабинете информатики до санитарной нормы.
18. Провести ревизию отопления в кабинете английского и немецкого языка и в спортивном зале, довести уровень микроклимата до санитарной нормы.

Ответственность за выполнение предписания возложить на: директора Севрюкову Марию Сергеевну
(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений, необходимо представить «11» 11 2024 г должностному лицу территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в в городе Ленинске – Кузнецком городе Полысаево и Ленинск - Кузнецком районе ведущий специалист – эксперт Расковой Марине Леонидовне

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)
по адресу: 652500, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, 6б

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

ведущий специалист – эксперт
(должность лица
выдавшего предписание)


(подпись)

Раскова Марина Леонидовна
(ФИО)

Предписание получено «14» 02 2024 г.


(подпись)

Севрюкова Мария Сергеевна
(ФИО законного или иного
представителя контролируемого лица)

Копия предписания направлена: Управление образования
Ленинск-Кузнецкого городского округа